


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकंपरोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट  
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.स.	सुरक्षा संबंधी तकनीकी विंदू	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्ग मी.) है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी. खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएंटेशन ऐसा है की पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं को क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है ?	ईट मसाले
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्डरी वॉल गेट ) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊचाई 4.5 मी. है?	हाँ
14	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. , ऊचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ

  
ज.ए.

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (लीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में लीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि.मी. ट्रेड 300 मि.मी. तथा राइजर 150 मि.मी. है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निसमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिरिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लायन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित हैं ?	हाँ

 सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड (मकान) लोड मिड सिटी  
कानपुर नगर